



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAWIERCIU

✉ 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15

☎/fax (32) 6721210

☎ (32) 6723491

Zawiercie, dnia 15.03.2018 r.

Postępowanie nr **POIS.01.03.01.-00-0111/16**

EA/332-1/18

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTÓRE WPŁYŃY DO ZAMAJĄCEGO
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIU 13.03.2018 r.**

Pytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15”.

Pytanie 1.

Proszę o podanie wyposażenia ślusarki otworowej (np. ilość zamków, samozamykacze, elektrozaczepy itp).

Odpowiedź na pytanie 1.

Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w 2 zamki, bez elektrozaczepów. Drzwi DZ1 wyposażone dodatkowo w samozamykacz.

Pytanie 2.

Proszę o uszczegółowienie materiału obróbek blacharskich : na rysunkach opisano blachę tytan-cynk, a w przedmiarze opis wskazuje na blachę ocynkowaną.

Odpowiedź na pytanie 2.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Zawierciu

mgr Ewelina Sergiel-Błaszczyk