



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAWIERCIU

☒ 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15

☎/fax (32) 6721210

☎ (32) 6723491

Zawiercie, dnia 08.05.2018 r.

Postępowanie nr **POIS.01.03.01.-00-0111/16**

EA/332-2/18

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, KTÓRE WPŁYNEŁO DO
ZAMAWIAJĄCEGO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIU 7.05.2018 r.**

Działając w oparciu o treść art.: 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zawierciu, z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) na : „*Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15*”.

Pytanie:

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy należy w cenie oferty ująć montaż oświetlenia typu TUBA LED 18w w ilości 77 sztuk, Tuba LED 9W w ilości 2 sztuki oraz montaż żarówek LED 9,5 W w ilości 14 sztuk i LED 5W w ilości 8 sztuk.

Odpowiedź:

Zgodnie ze stroną 18 i 19 projektu wykonawczego części elektrycznej ilości opraw i źródeł światła które należy uwzględnić w realizacji to:

oprawa żarówkowa typu plafoniera- 2szt.

PANEL LED 38W, 4000K - 22szt.

żarówka LED, 9.5W, E27- 14szt.

Tuba LED, 18W, T8, G13, 4000K, 120cm - 77szt.

Tuba LED, 9W, T8, G13, 4000K, 60cm- 2szt.

żarówka LED, 5W, GU10 - 8szt.

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zawierciu

mgr Ewelina Sergiel-Błaszczuk